

Tűzvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások követelményei									
	Üzemeltetői ellenőrzés, kötelezettség						Szakcég általi felülvizsgálat, karbantartás		
	Napi	Heti	Havi	3 hónap	6 hónap	12 hónap	6 hónap	12 hónap	Egyéb
Tűzvédelmi berendezések, eszközök									
Tűzoltó készülék									5 és 15 év közép kt., 10 év teljes kt
Fali tűzcsap									5 évenként nyomáspróba
Száraz felszálló vezeték									5 évenként nyomáspróba
Földfeletti tűzcsap									
Földalatti tűzcsap									
Oltóvíztározó									5 évenként teljeskörű felülvizsgálat+ karbantartás
Nyomásfokozó szivattyú									
Beépített tűzjelző berendezés									
Tűz- és hibaátjelző berendezés									
Evakuációs hangrendszer									
Beépített tűzoltó berendezés									
Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer									+ minden rendezvény előtt
Tűzgátló nyílászárók									
Mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek									
Füstgátló nyílászáró									
Füstcsappantyú, zsalu									
Füstmentesítő ventilátor									
Füstelvezető, légpótló szerkezet									
Füstelszívó, légpótló ventilátor									
Mobil füstkötény									
Biztonsági világítás									
Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység									
Biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor									
Tűzoltósági kulcsszéf									
Tűzoltósági rádióerősítő									
Tűzoltó felvonó									
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat									6, vagy 3 év OTSZ 276-277. §, illetve a 279-280-281. § szerint. A hiányosságok megszüntetését írásban kell igazolni, és azt el kell helyezni a jegyzőkönyvben.
Villámvédelmi szabványossági fv									
Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv									Jogsabály, vagy a működéssel kapcsolatos változás esetén
Tűzriadó terv gyakorlása									
Tűzvédelmi oktatás									Új belépők soron kívül, + évente
Beépített tűzjelző berendezés felügyeletét ellátók oktatása									Megbízásakor, + változás esetén

A tűzvédelmi eszközök üzemeltetői ellenőrzéséről, a karbantartások, felülvizsgálatok elvégzéséről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.